

Отметка о размещении (19.08.2022 г. 31220061000202946245) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий,



QR-код



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Белгородской области
(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)
308015, г. Белгород, проспект Славы, 102, тел. (4722) 32-43-00
(адрес места нахождения, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Старооскольскому
городскому округу**
(наименование органа государственного пожарного надзора)
Белгородская область, г. Старый Оскол, ул. Ерошенко, 3, тел. (4725) 32-25-50
(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ЛИСТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ БЕСЕДЫ

дата и время начала проведения профилактического визита:

«26» 08 2022 г. 13 ч. 30 мин.

дата и время окончания проведения профилактического визита:

«26» 08 2022 г. 14 ч. 00 мин.

место проведения профилактического визита: Белгородская область,
Старооскольский район, г. Старый Оскол, мкр. Солнечный, д. 20.

**наименование контролируемого лица, в отношении которого проведен
профилактический визит:** МАДОУ детский сад № 69 «Ладушки»
Старооскольского городского округа.

**учетный номер профилактического визита в едином реестре
контрольных (надзорных) мероприятий):** ПМ 31220061000202946245

основанием проведения профилактического визита является:

ст. 52 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,
п. 47 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре,
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от
12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре»

профилактический визит проведен в рамках: Федерального
государственного пожарного надзора - 006

профилактический визит проведен: старшим инженером ОНД и ПР по
Старооскольскому городскому округу старшим лейтенантом внутренней
службы Коваленко С.В.

(должность, Ф.И.О, звание должностного лица органа государственного пожарного надзора)

В ходе профилактического визита контролируемому лицу доведена следующая информация:

Руководитель организации, а также лица, ответственные за пожарную безопасность обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, установленные Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Правилами противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, приказом МЧС России от 18.06.2003 № 315 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» (НПБ 110-03), приказом МЧС России от 20.06.2003 № 323 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях» (НПБ 104-03).

Здание МАДОУ детский сад № 69 «Ладушки» Старооскольского городского округа отнесено к категории значительного риска.

Подпись лица(лиц), проводившего(их) профилактический визит:

старший инженер ОНД и ПР по Старооскольскому ГО

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного

ст. лейтенант внутренней службы С.В. Коваленко

лица органа государственного пожарного надзора)

«26» августа 2022 г.


(подпись)

Экземпляр листа профилактической беседы получил(а):

(должность, фамилия, инициалы)

контролируемого лица (представителя)

(подпись)

« » _____ 20 г